

PRODUKTDATABLAD RedBox husbrannslange

1. PRODUKTBESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse:

Husbrannslange for bruk i private hjem. Leveres i forskjellige lengder (8m,10m,12m og 15m). Beregnet for tilkopling til ¾» vannuttak.

Bruksområde:

Slokking av mindre branner og branntilløp i bolig.

Farger:

Rød kassett, gult pistolgrep og hvit slange.

Brukstemperatur:

Fra +1 til +50 grader Celsius



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Ytre mål : D 5cm x B 25cm x L 37cm

Lengde slange. 8meter/10meter/12meter/15meter

Vekt: 1,2 kg

Materiale kassett: ABS plast

Materiale slange: 100% Polyester

Materiale klemringer: Polyethylene

Materiale koplinger: Messing

Materiale pistolgrep. Plast/Zink

Antatt levetid i normalt innemiljø: 25 år

Antatt levetid i fuktig miljø: 25 år

Anbefalt vanntrykk: 3-6 kg/BAR

3. Montering utførelse

- Innerkassett festes på vegg (lim eller inntil 4 skruer)
- Brannslange legges i innerkassett, føres mellom innerdel og ytterdel. Brettes som «trekkspill»
- Slange monteres til dedikert ¾» vannuttak som er utstyrt med kuleventil
- Lokk settes på innerkassett



PRODUKTDATABLAD RedBox husbrannslange

4. AVFALLSBEHANDLING

Kode for avfallsbehandling: Innleveres sortert som plastavfall (brennbart)

Emballasje: Papp

5. HMS-REFERANSER

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECO produkt: Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJON OG OFFENTIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Produktstandarder foreligger ikke for denne type produktkategori. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har i brev form pr. 07.12.2012 (ref: 2012/734/HALA) bekreftet at produktet er godkjent som slokkeutstyr i private hjem.

Europeisk standard (grunnlag for CE merking)

Det foreligger hverken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA retningslinjer for denne type produkter.

Utførte tester:

Brannslangen er testet for vanngjennomstrømning når det oppstår «knekker» på slangen av Det Norske Veritas ref: Report No./DNV Reg No.: /13XKQRR-1 Rev , 2012-01-05.

Trykktester er utført ved over 20 BAR bar av TÛV NORD (1996)

Tester / stikkprøver utført i produksjonsprosessen:

3 lengder av 2 meter pr. 1000 m produsert brannslange testes manuelt ved 15 BAR.

Samtlige produserte brannslanger testes i hver ende (5 cm slangestykke ved innfesting av endestykker) ved min 7 BAR.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent. BN fire A/S

Organisasjonsnr. NO 922698635 MVA

Besøksadresse: Torstadbakken 4, 1395 Hvalstad

Postadresse: Brynsveien 96, 1352 Kolsås

Telefon: +47 91904016

E.post. kundeservice@bnfire.no

Internettadresse: www.bnfire.no